

名田島

	項目	単位	4月10日	5月14日	6月12日	7月10日	8月7日	9月4日	10月8日	11月12日	12月9日	1月14日	2月12日	3月10日	最高	最低	平均	10%超過回数	70%超過回数	基準超過回数
採水時間			10:15	9:55	9:55	9:55	10:05	9:55	9:50	10:05	10:05	10:10	10:10	10:10						
気温	°C		12.5	22.5	22.1	28.0	29.5	27.5	22.0	15.2	10.5	6.6	12.0	14.3	29.5	6.6	18.6			
水温	°C		14.8	19.0	21.6	24.4	27.5	25.1	24.0	18.0	13.0	11.0	10.0	12.2	27.5	10.0	18.4			
水質基準項目																				
1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	定性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陽性 0 回				
3 カドミウム及びその化合物	mg/l		0.0003未満				0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0	0	0	
4 水銀及びその化合物	mg/l						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0	0	0	
5 セレン及びその化合物	mg/l		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0	0	0	
6 鉛及びその化合物	mg/l		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0	0	0	
7 ヒ素及びその化合物	mg/l		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0	0	0	
8 六価クロム化合物	mg/l		0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0	0	0	
9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0	0	0	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0	0	0	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.44	0.44	0.67	0.60	0.56	0.66	0.63	0.65	0.85	0.84	0.69	0.85	0.44	0.64	0	0	0		
12 フッ素及びその化合物	mg/l	0.15	0.14	0.09	0.14	0.06	0.11	0.13	0.14	0.13	0.12	0.10	0.15	0.06	0.12	11	0	0		
13 ホウ素及びその化合物	mg/l		0.02未満				0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0	0	0	
14 四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0	0	0		
15 1,4-ジオキサン	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0	0	0		
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0		
17 ジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0		
18 テトラクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0		
19 トリクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0		
20 ベンゼン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0		
21 塩素酸	mg/l	0.08	0.13	0.14	0.13	0.15	0.10	0.11	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06未満	0.06未満	0.15	0.06未満	0.08	8	0	
22 クロロ酢酸	mg/l		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0	0	0	
23 クロロホルム	mg/l	0.011	0.011	0.017	0.025	0.014	0.019	0.009	0.005	0.006	0.007	0.004	0.008	0.025	0.004	0.011	9	0	0	
24 ジクロロ酢酸	mg/l		0.002未満				0.003			0.002未満			0.002未満		0.003	0.002未満	0	0	0	
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	0.005	0.005	0.003	0.004	0.007	0.003	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.007	0.003	0.005	0	0	0	
26 臭素酸	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0		
27 総トリハロメタン	mg/l	0.027	0.025	0.030	0.041	0.032	0.031	0.024	0.016	0.018	0.018	0.014	0.018	0.041	0.014	0.025	12	0	0	
28 トリクロロ酢酸	mg/l		0.005				0.006			0.003			0.002未満		0.006	0.002未満	0.004	2	0	0
29 プロモジクロロメタン	mg/l	0.011	0.009	0.010	0.012	0.011	0.009	0.009	0.006	0.008	0.007	0.005	0.007	0.012	0.005	0.009	12	0	0	
30 プロモホルム	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0		
31 ホルムアルデヒド	mg/l		0.008未満				0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0	0	0	
32 亜鉛及びその化合物	mg/l		0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0	0	0	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.05				0.07			0.03			0.02未満		0.07	0.02未満	0.04	3	0	0
34 鉄及びその化合物	mg/l		0.01未満				0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0	0	0	
35 銅及びその化合物	mg/l		0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0	0	0	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	13.0	12.4	10.5	11.6	12.1	7.9	11.9	11.7	12.2	11.5	12.4	11.9	13.0	7.9	11.6				

名田島

名田島