

江崎

	項目	単位	4月7日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日	最高	最低	平均	10%超過回数	70%超過回数	基準超過回数
	採水時間		10:45	10:45	10:30	10:55	10:25	10:40	10:45	11:00	10:40	10:45	11:35	10:45						
	気温	℃	14.0	21.7	29.7	27.8	29.0	29.5	23.0	16.2	11.2	4.3	7.0	8.0	29.7	4.3	18.5			
	水温	℃	16.5	21.0	26.9	25.0	30.5	31.0	25.9	19.0	16.0	9.8	9.1	14.2	31.0	9.1	20.4			
水質基準項目																				
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
2	大腸菌	定性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陽性 0 回			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0	0	0
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0	0	0
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
8	六価クロム化合物	mg/l	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0	0	0
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.57	0.53	0.49	0.46	0.42	0.42	0.46	0.49	0.48	0.62	0.78	0.68	0.78	0.42	0.53	0	0	0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.09	0.10	0.14	0.08	0.08	0.12	0.11	0.12	0.14	0.11	0.10	0.13	0.14	0.08	0.11	10	0	0
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0	0	0
14	四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0	0	0
15	1,4 -ジオキサン	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0	0	0
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
17	ジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
20	ベンゼン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
21	塩素酸	mg/l	0.09	0.11	0.18	0.11	0.13	0.11	0.09	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.18	0.06未満	0.08	8	0	0
22	クロロ酢酸	mg/l	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0	0	0
23	クロロホルム	mg/l	0.006	0.016	0.009	0.011	0.012	0.023	0.011	0.006	0.006	0.004	0.005	0.005	0.023	0.004	0.010	6	0	0
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満			0.002未満			0.002			0.002未満			0.002	0.002未満	0.002未満	0	0	0
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	0	0	0
26	臭素酸	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0	0	0
27	総トリハロメタン	mg/l	0.015	0.030	0.020	0.022	0.024	0.039	0.026	0.018	0.018	0.013	0.013	0.012	0.039	0.012	0.021	12	0	0
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.004			0.005			0.002			0.005	0.002	0.004	3	0	0
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.006	0.010	0.007	0.007	0.008	0.011	0.010	0.007	0.007	0.005	0.005	0.004	0.011	0.004	0.007	12	0	0
30	ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満			0.03			0.04			0.02未満			0.04	0.02未満	0.02未満	2	0	0
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0	0	0
35	銅及びその化合物	mg/l	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	9.1	10.2	12.3	8.7	9.4	11.4	11.3	12.0	12.6	12.0	11.1	12.1	12.6	8.7	11.0	0	0	0
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0	0	0
38	塩化物イオン	mg/l	10.2	10.8	13.5	10.7	10.0	11.7	11.0	10.9	11.7	13.6	12.8	15.6	15.6	10.0	11.9	0	0	0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	30.2	31.8	39.0	27.7	29.0	38.1	37.0	39.7	42.6	41.7	38.4	36.0	42.6	27.7	35.9	10	0	0
40	蒸発残留物	mg/l	76		96	65			89			86			96	65	82	5	0	0
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0	0	0
42	ジェオスミン	mg/l	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0	0	0
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0	0	0
45	フェノール類	mg/l	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	8	0	0
47	pH値		7.18	7.39	7.53	7.35	7.41	7.72	7.36	7.42	7.59	7.46	7.33	7.33	7.72	7.18	7.42			
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし12回			
49	臭気		塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭			塩素臭12回			
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0
51	濁度	度	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0	0	0

江崎

項目	単位	4月7日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2 ウラン及びその化合物	mg/l	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3 ニッケル及びその化合物	mg/l	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8 トルエン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
10 亜塩素酸	mg/l															
12 二酸化塩素	mg/l															
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水コロラール	mg/l															
15 農薬類					0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
16 残留塩素	mg/l	0.48	0.38	0.40	0.50	0.40	0.44	0.56	0.44	0.40	0.41	0.46	0.38	0.56	0.38	0.44
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	30.2	31.8	39.0	27.7	29.0	38.1	37.0	39.7	42.6	41.7	38.4	36.0	42.6	27.7	35.9
18 マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
19 遊離炭酸	mg/l			2.8			2.7			2.8			2.6	2.8	2.6	2.7
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21 メチル-1-プロピルエーテル	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.0			1.2			1.5			1.5	1.5	1.0	1.3
23 臭気強度(TON)		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
24 蒸発残留物	mg/l	76		96	65			89			86			96	65	82
25 濁度	度	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26 pH		7.18	7.39	7.53	7.35	7.41	7.72	7.36	7.42	7.59	7.46	7.33	7.33	7.72	7.18	7.42
27 腐食性(ランゲリア指数)				-1.39	-1.84			-1.58			-1.63			-1.39	-1.84	-1.61
28 従属栄養細菌	個/ml	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	3	1	3	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30 アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満			0.03			0.04			0.02未満			0.04	0.02未満	0.02未満
その他の項目																
1 アンモニア態窒素	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
2 総アルカリ度	mg/l			34.1	25.3			35.4			37.8			37.8	25.3	33.2
3 電気伝導率	μS/cm	113	123	144	107	115	141	137	146	154	148	139	138	154	107	134
4 硝酸態窒素	mg/l	0.57	0.53	0.49	0.46	0.42	0.42	0.46	0.49	0.48	0.62	0.78	0.68	0.78	0.42	0.53
5 臭素イオン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
6 リン酸態リン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
7 硫酸イオン	mg/l	8.5	8.5	10.0	6.6	7.6	9.5	9.7	10.8	11.5	9.9	10.7	10.2	11.5	6.6	9.5
8 リチウム	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
9 カリウム	mg/l	1.3	1.5	1.8	1.4	1.4	2.0	1.8	1.7	1.8	1.8	1.6	1.5	2.0	1.3	1.6
10 マグネシウム	mg/l	1.4	1.6	1.9	1.4	1.4	1.8	1.9	2.0	2.1	2.0	1.8	1.7	2.1	1.4	1.8
11 カルシウム	mg/l	9.8	10.1	12.5	8.8	9.3	12.3	11.7	12.6	13.6	13.4	12.4	11.6	13.6	8.8	11.5
12 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l															
13 溶存酸素	mg/l															
14 大腸菌群	定性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陽性 0 回

江崎

農薬類		単位	4月7日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日	最高	最低	平均
対象農薬リスト掲載農薬類																	
1	1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
4	E P N	mg/l															
8	アトラジン	mg/l															
9	アニロホス	mg/l															
11	アラクロール	mg/l				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	mg/l															
13	イソフェンホス	mg/l															
14	イソプロカルブ (M I P C)	mg/l															
15	イソプロチオラン (I P T)	mg/l															
16	イプロベンホス (I B P)	mg/l															
19	エスプロカルブ	mg/l															
20	エトフェンブロックス	mg/l				0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
21	エンドスルファン (ベンゾエピン)	mg/l															
26	カフェンストロール	mg/l				0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
31	キャプタン	mg/l															
36	クロルニトロフェン (C N P)	mg/l															
37	クロルピリホス	mg/l															
38	クロロタロニル (T P N)	mg/l				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
42	ジクロベニル (D B N)	mg/l				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
43	ジクロルボス (D D V P)	mg/l															
45	ジスルホトン (エチルチオメトン)	mg/l															
47	ジチオビル	mg/l															
49	シマジン (C A T)	mg/l															
50	ジメタメトリン	mg/l				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
51	ジメトエート	mg/l															
52	シメトリン	mg/l				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
53	ダイアジノン	mg/l				0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
60	チオベンカルブ	mg/l															
62	テルブカルブ (M B P M C)	mg/l															
66	トリフルラリン	mg/l				0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
67	ナプロバミド	mg/l															
69	ピペロホス	mg/l															
73	ピリダフェンチオン	mg/l															
74	ピリプチカルブ	mg/l															
75	ピロキロン	mg/l				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
77	フェニトロチオン (M E P)	mg/l				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
78	フェノブカルブ (B P M C)	mg/l				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
80	フェンチオン (M P P)	mg/l															
81	フェントエート (P A P)	mg/l															
83	フサライド	mg/l				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
85	ブタミホス	mg/l															
86	ブプロフェジン	mg/l				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
88	プレチラクロール	mg/l				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
89	プロシミドン	mg/l															
91	プロピコナゾール	mg/l															
92	プロピザミド	mg/l															
94	プロモプチド	mg/l				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
96	ペンシクロン	mg/l				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
100	ペンディメタリン	mg/l				0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
102	ベンフルラリン (ベスロジン)	mg/l															
105	マラチオン (マラソン)	mg/l															
108	メタラキシル	mg/l				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
109	メチダチオン (D M T P)	mg/l				0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
112	メフェナセット	mg/l				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
113	メプロニル	mg/l															
114	モリネート	mg/l				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満