徳佐蔵田

	項目	単位	4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月12日	10月4日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日	最高	最低	平均	10%超過回数	70%超過回数	基準超過回数
	採水時間		9:45	10:30	10:00	10:00	10:20	10:10	10:10	10:35	10:05	10:10	10:25	9:50						
	気温	℃	20.0	24.8	19.0	32.0	32.0	34.5	29.0	19.0	12.3	8.2	12.1	12.1	34.5	8.2	21.3			
	水温	℃	12.8	20.6	19.6	29.0	25.5	25.4	23.7	16.1	14.2	7.6	7.1	9.5	29.0	7.1	17.6			
水質基準項目																				
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	定性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陽性 0 回			
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0	0	0
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0	0	0
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
8	六価クロム化合物	mg/ℓ		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0	0	0
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	1.08	1.06	0.65	0.73	0.86	1.34	1.78	0.68	0.55	0.91	1.00	1.17	1.78	0.55	0.98	5	0	0
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.03	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.06	0.06	0.03	0.04	0	0	0
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0	0	0
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0	0	0
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0	0	0
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
21	塩素酸	mg/ℓ	0.06未満	0.06未満	0.07	0.09	0.07	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.06未満	0.06未満	3	0	0
22	クロロ酢酸	mg/ℓ		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0	0	0
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.001未満	0.002	0.001	0.001未満	0.001	0.004	0.001未満	0.002	0	0	0
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ		0.003			0.004			0.002未満			0.002未満		0.004	0.002未満	0.002未満	1	0	0
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.003	0.004	0.005	0.007	0.006	0.004	0.003	0.004	0.006	0.004	0.002	0.003	0.007	0.002	0.004	0	0	0
26	臭素酸	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.008	0.009	0.013	0.013	0.016	0.011	0.009	0.007	0.014	0.007	0.004	0.006	0.016	0.004	0.010	5	0	0
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0	0	0
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.003	0.003	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.002	0.005	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003	5	0	0
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0	0	0
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ		0.006			0.007			0.005			0.005未満		0.007	0.005未満	0.005未満	0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ		0.02			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02	0.02未満	0.02未満	0	0	0
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ		0.03			0.02			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03	0	0	0
35	銅及びその化合物	mg/ℓ		0.016			0.018			0.010			0.007		0.018	0.007	0.013	0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	8.1	6.2	8.4	8.5	8.2	7.3	6.9	9.2	9.9	9.1	8.6	7.8	9.9	6.2	8.2	0	0	0
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0	0	0
38	塩化物イオン	mg/ℓ	9.0	8.7	10.8	10.1	10.0	7.7	7.1	10.1	10.6	10.2	10.6	9.7	10.8	7.1	9.6	0	0	0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	39.9	39.4	42.9	44.0	46.0	46.6	45.3	41.9	42.6	43.2	40.8	41.7	46.6	39.4	42.9	12	0	0
40	蒸発残留物	mg/ℓ		80			108			93			98		108	80	95	4	0	0
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0	0	0
42	ジェオスミン	mg/ℓ		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0	0	0
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0	0	0
45	フェノール類	mg/ℓ		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/ℓ	0.2未満	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2未満	0.3	6	0	0
47	ｐＨ値		6.69	6.72	6.72	6.67	6.66	6.70	6.82	6.64	6.62	6.62	6.68	6.73	6.82	6.62	6.69			
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし12回			
49	臭気		塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭			塩素臭12回			
50	色度	度	0.5	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	4	0	0
51	濁度	度	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0	0	0

徳佐蔵田

	項目	単位	4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月12日	10月4日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目																	
1	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物	mg/ℓ		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/ℓ															
10	亜塩素酸	mg/ℓ															
12	二酸化塩素	mg/ℓ															
13	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ															
14	抱水クロラール	mg/ℓ															
15	農薬類					0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
16	残留塩素	mg/ℓ	1.05	0.96	0.50	0.57	0.68	0.68	0.62	0.26	0.80	0.90	0.90	0.70	1.05	0.26	0.72
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	39.9	39.4	42.9	44.0	46.0	46.6	45.3	41.9	42.6	43.2	40.8	41.7	46.6	39.4	42.9
18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
19	遊離炭酸	mg/ℓ			15.2			14.3			17.6			12.7	17.6	12.7	15.0
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/ℓ			1.1			0.8			1.3			1.0	1.3	0.8	1.1
23	臭気強度（ＴＯＮ）		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
24	蒸発残留物	mg/ℓ		80			108			93			98		108	80	95
25	濁度	度	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01
26	pH		6.69	6.72	6.72	6.67	6.66	6.70	6.82	6.64	6.62	6.62	6.68	6.73	6.82	6.62	6.69
27	腐食性（ランゲリア指数）			-2.30			-2.14			-2.33			-2.50		-2.14	-2.50	-2.32
28	従属栄養細菌	個/mℓ	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ		0.02			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02	0.02未満	0.02未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/ℓ			0.000010			0.000007			0.000005未満			0.000005未満	0.000010	0.000005未満	0.000005未満
その他の項目																	
1	アンモニア態窒素	mg/ℓ	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
2	総アルカリ度	mg/ℓ		31.8			41.5			42.2			37.4		42.2	31.8	38.2
3	電気伝導率	μS/cm	130	122	137	142	140	144	138	138	141	137	134	134	144	122	136
4	硝酸態窒素	mg/ℓ	1.08	1.06	0.65	0.73	0.86	1.34	1.78	0.68	0.55	0.91	1.00	1.17	1.78	0.55	0.98
5	臭素イオン	mg/ℓ	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
6	リン酸態リン	mg/ℓ	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
7	硫酸イオン	mg/ℓ	7.4	8.6	7.7	7.2	8.2	8.2	7.6	6.4	6.2	7.1	7.1	7.6	8.6	6.2	7.4
8	リチウム	mg/ℓ	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
9	カリウム	mg/ℓ	1.7	2.2	2.1	2.2	2.3	2.5	2.5	1.7	1.6	1.8	1.7	1.9	2.5	1.6	2.0
10	マグネシウム	mg/ℓ	2.1	1.8	2.3	2.2	2.2	2.1	1.9	2.3	2.4	2.3	2.2	2.0	2.4	1.8	2.2
11	カルシウム	mg/ℓ	12.5	12.8	13.4	14.0	14.8	15.2	15.0	13.0	13.1	13.5	12.7	13.4	15.2	12.5	13.6
12	生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	mg/ℓ															
13	溶存酸素	mg/ℓ															
14	大腸菌群	定性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陽性 0 回

徳佐蔵田

農薬類		単位	4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月12日	10月4日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日	最高	最低	平均
対象農薬リスト掲載農薬類																	
1	１，３―ジクロロプロペン（D-D）	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
4	ＥＰＮ	mg/ℓ				0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
8	アトラジン	mg/ℓ				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	mg/ℓ				0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
11	アラクロール	mg/ℓ				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	mg/ℓ				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	mg/ℓ				0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	mg/ℓ				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	mg/ℓ				0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg/ℓ				0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
20	エスプロカルブ	mg/ℓ				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
21	エトフェンプロックス	mg/ℓ				0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
27	カフェンストロール	mg/ℓ				0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
32	キャプタン	mg/ℓ				0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg/ℓ				0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
38	クロルピリホス	mg/ℓ				0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）□	mg/ℓ				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg/ℓ				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg/ℓ				0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/ℓ				0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
48	ジチオピル	mg/ℓ				0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
50	シマジン（ＣＡＴ）	mg/ℓ				0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
51	ジメタメトリン	mg/ℓ				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
52	ジメトエート	mg/ℓ				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
53	シメトリン	mg/ℓ				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
54	ダイアジノン	mg/ℓ				0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
61	チオベンカルブ	mg/ℓ				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg/ℓ				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
67	トリフルラリン	mg/ℓ				0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
68	ナプロパミド	mg/ℓ				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
70	ピペロホス	mg/ℓ				0.000009未満									0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
74	ピリダフェンチオン	mg/ℓ				0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
75	ピリブチカルブ	mg/ℓ				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
76	ピロキロン	mg/ℓ				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg/ℓ				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg/ℓ				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	mg/ℓ				0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
82	フェントエート（ＰＡＰ）	mg/ℓ				0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
84	フサライド	mg/ℓ				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
86	ブタミホス	mg/ℓ				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	ブプロフェジン	mg/ℓ				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
89	プレチラクロール	mg/ℓ				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
90	プロシミドン	mg/ℓ				0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
92	プロピコナゾール	mg/ℓ				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロピザミド	mg/ℓ				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
95	ブロモブチド	mg/ℓ				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
97	ペンシクロン	mg/ℓ				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
101	ペンディメタリン	mg/ℓ				0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/ℓ				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
106	マラチオン（マラソン）	mg/ℓ				0.007未満									0.007未満	0.007未満	0.007未満
109	メタラキシル	mg/ℓ				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg/ℓ				0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
113	メフェナセット	mg/ℓ				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
114	メプロニル	mg/ℓ				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
115	モリネート	mg/ℓ				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満