# 小郡下郷

| | 項目 | 単位 | 4月6日 | 5月11日 | 6月8日 | 7月6日 | 8月3日 | 9月7日 | 10月5日 | 11月9日 | 12月7日 | 1月11日 | 2月8日 | 3月8日 | 最高 | 最低 | 平均 | 10%超過回数 | 70%超過回数 | 基準超過回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水時間 | | 9:20 | 9:20 | 9:35 | 9:25 | 9:20 | 9:20 | 9:25 | 9:25 | 9:10 | 9:25 | 9:20 | 9:20 | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | 16.5 | 18.6 | 24.0 | 26.2 | 30.5 | 28.0 | 24.4 | 11.1 | 7.0 | 5.4 | 6.5 | 13.0 | 30.5 | 5.4 | 17.6 | | | |
| | 水温 | ℃ | 15.0 | 18.2 | 20.6 | 25.8 | 26.5 | 26.5 | 25.1 | 21.3 | 13.0 | 10.0 | 10.9 | 12.7 | 26.5 | 10.0 | 18.8 | | | |
| 水質基準項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 個/mℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 定性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | | 陽性 0 回 | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.0003未満 | | | 0.0003未満 | | | 0.0003未満 | | | 0.0003未満 | | | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | 0.00005未満 | | | 0.00005未満 | | | 0.00005未満 | | | 0.00005未満 | | | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001 | | | 0.001未満 | | | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/ℓ | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 0.44 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.62 | 0.68 | 0.44 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.47 | 0.68 | 0.27 | 0.46 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1,4 -ジオキサン | mg/ℓ | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/ℓ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ベンゼン | mg/ℓ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 塩素酸 | mg/ℓ | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | クロロホルム | mg/ℓ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | 0.001未満 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 臭素酸 | mg/ℓ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | 0.001未満 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001未満 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ブロモホルム | mg/ℓ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01未満 | | | 0.01 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 9.0 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 9.0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/ℓ | 12.3 | 10.5 | 10.5 | 9.9 | 9.5 | 9.3 | 8.7 | 8.6 | 9.3 | 13.4 | 13.6 | 14.5 | 14.5 | 8.6 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/ℓ | 43.1 | 41.7 | 41.9 | 41.9 | 43.6 | 43.8 | 43.7 | 41.9 | 41.0 | 42.9 | 43.9 | 43.2 | 43.9 | 41.0 | 42.7 | 12 | 0 | 0 |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 93 | | | 85 | | | 91 | | | 84 | | | 93 | 84 | 88 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ジェオスミン | mg/ℓ | 0.000001未満 | | | 0.000001未満 | | | 0.000001未満 | | | 0.000001未満 | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/ℓ | 0.000001未満 | | | 0.000001未満 | | | 0.000001未満 | | | 0.000001未満 | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | フェノール類 | mg/ℓ | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | mg/ℓ | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.3 | 0.2 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.3 | 0.2 | 0.2未満 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2未満 | 0.2未満 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | ｐＨ値 | | 6.70 | 6.76 | 6.77 | 6.74 | 6.76 | 6.75 | 6.82 | 6.73 | 6.75 | 6.63 | 6.81 | 6.75 | 6.82 | 6.63 | 6.75 | | | |
| 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし12回 | | | |
| 49 | 臭気 | | 塩素臭 | 塩素臭 | 塩素臭 | 塩素臭 | 塩素臭 | 塩素臭 | 塩素臭 | 塩素臭 | 塩素臭 | 塩素臭 | 塩素臭 | 塩素臭 | | | 塩素臭12回 | | | |
| 50 | 色度 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 濁度 | 度 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0 | 0 | 0 |

# 小郡下郷

| | 項目 | 単位 | 4月6日 | 5月11日 | 6月8日 | 7月6日 | 8月3日 | 9月7日 | 10月5日 | 11月9日 | 12月7日 | 1月11日 | 2月8日 | 3月8日 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質管理目標設定項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/ℓ | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001 | | | 0.001未満 | | | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/ℓ | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 8 | トルエン | mg/ℓ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/ℓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 亜塩素酸 | mg/ℓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 二酸化塩素 | mg/ℓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/ℓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 抱水クロラール | mg/ℓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 農薬類 | | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 16 | 残留塩素 | mg/ℓ | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.34 | 0.37 |
| 17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/ℓ | 43.1 | 41.7 | 41.9 | 41.9 | 43.6 | 43.8 | 43.7 | 41.9 | 41.0 | 42.9 | 43.9 | 43.2 | 43.9 | 41.0 | 42.7 |
| 18 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 19 | 遊離炭酸 | mg/ℓ | | | 14.1 | | | 17.6 | | | 16.6 | | | 13.5 | 17.6 | 13.5 | 15.5 |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/ℓ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/ℓ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 22 | 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） | mg/ℓ | | | 1.1 | | | 0.5 | | | 0.7 | | | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.7 |
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
| 24 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 93 | | | 85 | | | 91 | | | 84 | | | 93 | 84 | 88 |
| 25 | 濁度 | 度 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 |
| 26 | pH | | 6.70 | 6.76 | 6.77 | 6.74 | 6.76 | 6.75 | 6.82 | 6.73 | 6.75 | 6.63 | 6.81 | 6.75 | 6.82 | 6.63 | 6.75 |
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | | -2.35 | | | -2.08 | | | -2.00 | | | -2.45 | | | -2.00 | -2.45 | -2.22 |
| 28 | 従属栄養細菌 | 個/mℓ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/ℓ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/ℓ | | | 0.000005未満 | | | 0.000006 | | | 0.000005未満 | | | 0.000005未満 | 0.000006 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| その他の項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | アンモニア態窒素 | mg/ℓ | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 2 | 総アルカリ度 | mg/ℓ | 37.4 | | | 43.7 | | | 44.5 | | | 39.8 | | | 44.5 | 37.4 | 41.4 |
| 3 | 電気伝導率 | μS/cm | 140 | 133 | 135 | 140 | 140 | 144 | 141 | 135 | 135 | 144 | 142 | 143 | 144 | 133 | 139 |
| 4 | 硝酸態窒素 | mg/ℓ | 0.44 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.62 | 0.68 | 0.44 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.47 | 0.68 | 0.27 | 0.46 |
| 5 | 臭素イオン | mg/ℓ | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 6 | リン酸態リン | mg/ℓ | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 7 | 硫酸イオン | mg/ℓ | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 7.3 |
| 8 | リチウム | mg/ℓ | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 9 | カリウム | mg/ℓ | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 |
| 10 | マグネシウム | mg/ℓ | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.6 |
| 11 | カルシウム | mg/ℓ | 12.8 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 13.1 | 12.9 | 12.5 | 12.3 | 12.9 | 13.3 | 13.0 | 13.3 | 12.3 | 12.8 |
| 12 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/ℓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 溶存酸素 | mg/ℓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 大腸菌群 | 定性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | | 陽性 0 回 |

# 小郡下郷

| | 農薬類 | 単位 | 4月6日 | 5月11日 | 6月8日 | 7月6日 | 8月3日 | 9月7日 | 10月5日 | 11月9日 | 12月7日 | 1月11日 | 2月8日 | 3月8日 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象農薬リスト掲載農薬類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | １，３―ジクロロプロペン（D-D） | mg/ℓ | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 4 | ＥＰＮ | mg/ℓ | | | | 0.00004未満 | | | | | | | | | 0.00004未満 | 0.00004未満 | 0.00004未満 |
| 8 | アトラジン | mg/ℓ | | | | 0.0001未満 | | | | | | | | | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 |
| 9 | アニロホス | mg/ℓ | | | | 0.00003未満 | | | | | | | | | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 |
| 11 | アラクロール | mg/ℓ | | | | 0.0003未満 | | | | | | | | | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 12 | イソキサチオン | mg/ℓ | | | | 0.00005未満 | | | | | | | | | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 13 | イソフェンホス | mg/ℓ | | | | 0.00001未満 | | | | | | | | | 0.00001未満 | 0.00001未満 | 0.00001未満 |
| 14 | イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） | mg/ℓ | | | | 0.0001未満 | | | | | | | | | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 |
| 15 | イソプロチオラン（ＩＰＴ） | mg/ℓ | | | | 0.003未満 | | | | | | | | | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| 17 | イプロベンホス（ＩＢＰ） | mg/ℓ | | | | 0.0009未満 | | | | | | | | | 0.0009未満 | 0.0009未満 | 0.0009未満 |
| 20 | エスプロカルブ | mg/ℓ | | | | 0.0003未満 | | | | | | | | | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 21 | エトフェンプロックス | mg/ℓ | | | | 0.0008未満 | | | | | | | | | 0.0008未満 | 0.0008未満 | 0.0008未満 |
| 27 | カフェンストロール | mg/ℓ | | | | 0.00008未満 | | | | | | | | | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 |
| 32 | キャプタン | mg/ℓ | | | | 0.003未満 | | | | | | | | | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| 37 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） | mg/ℓ | | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 38 | クロルピリホス | mg/ℓ | | | | 0.00003未満 | | | | | | | | | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 |
| 39 | クロロタロニル（ＴＰＮ）□ | mg/ℓ | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 43 | ジクロベニル（ＤＢＮ） | mg/ℓ | | | | 0.0003未満 | | | | | | | | | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 44 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | mg/ℓ | | | | 0.00008未満 | | | | | | | | | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 |
| 46 | ジスルホトン（エチルチオメトン） | mg/ℓ | | | | 0.00004未満 | | | | | | | | | 0.00004未満 | 0.00004未満 | 0.00004未満 |
| 48 | ジチオピル | mg/ℓ | | | | 0.00009未満 | | | | | | | | | 0.00009未満 | 0.00009未満 | 0.00009未満 |
| 50 | シマジン（ＣＡＴ） | mg/ℓ | | | | 0.00003未満 | | | | | | | | | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 |
| 51 | ジメタメトリン | mg/ℓ | | | | 0.0002未満 | | | | | | | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 52 | ジメトエート | mg/ℓ | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 53 | シメトリン | mg/ℓ | | | | 0.0003未満 | | | | | | | | | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 54 | ダイアジノン | mg/ℓ | | | | 0.00003未満 | | | | | | | | | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 |
| 61 | チオベンカルブ | mg/ℓ | | | | 0.0002未満 | | | | | | | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 63 | テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） | mg/ℓ | | | | 0.0002未満 | | | | | | | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 67 | トリフルラリン | mg/ℓ | | | | 0.0006未満 | | | | | | | | | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 68 | ナプロパミド | mg/ℓ | | | | 0.0003未満 | | | | | | | | | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 70 | ピペロホス | mg/ℓ | | | | 0.000009未満 | | | | | | | | | 0.000009未満 | 0.000009未満 | 0.000009未満 |
| 74 | ピリダフェンチオン | mg/ℓ | | | | 0.00002未満 | | | | | | | | | 0.00002未満 | 0.00002未満 | 0.00002未満 |
| 75 | ピリブチカルブ | mg/ℓ | | | | 0.0002未満 | | | | | | | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 76 | ピロキロン | mg/ℓ | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 78 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | mg/ℓ | | | | 0.0001未満 | | | | | | | | | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 |
| 79 | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | mg/ℓ | | | | 0.0003未満 | | | | | | | | | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 81 | フェンチオン（ＭＰＰ） | mg/ℓ | | | | 0.00006未満 | | | | | | | | | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 0.00006未満 |
| 82 | フェントエート（ＰＡＰ） | mg/ℓ | | | | 0.00007未満 | | | | | | | | | 0.00007未満 | 0.00007未満 | 0.00007未満 |
| 84 | フサライド | mg/ℓ | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 86 | ブタミホス | mg/ℓ | | | | 0.0002未満 | | | | | | | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 87 | ブプロフェジン | mg/ℓ | | | | 0.0002未満 | | | | | | | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 89 | プレチラクロール | mg/ℓ | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 90 | プロシミドン | mg/ℓ | | | | 0.0009未満 | | | | | | | | | 0.0009未満 | 0.0009未満 | 0.0009未満 |
| 92 | プロピコナゾール | mg/ℓ | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 93 | プロピザミド | mg/ℓ | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 95 | ブロモブチド | mg/ℓ | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 97 | ペンシクロン | mg/ℓ | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 101 | ペンディメタリン | mg/ℓ | | | | 0.003未満 | | | | | | | | | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| 103 | ベンフルラリン（ベスロジン） | mg/ℓ | | | | 0.0001未満 | | | | | | | | | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 |
| 106 | マラチオン（マラソン） | mg/ℓ | | | | 0.007未満 | | | | | | | | | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 |
| 109 | メタラキシル | mg/ℓ | | | | 0.002未満 | | | | | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 110 | メチダチオン（ＤＭＴＰ） | mg/ℓ | | | | 0.00004未満 | | | | | | | | | 0.00004未満 | 0.00004未満 | 0.00004未満 |
| 113 | メフェナセット | mg/ℓ | | | | 0.0002未満 | | | | | | | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 114 | メプロニル | mg/ℓ | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 115 | モリネート | mg/ℓ | | | | 0.00005未満 | | | | | | | | | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |