吉部野上

	項目	単位	4月4日	5月9日	6月6日	7月11日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月5日	最高	最低	平均	10%超過回数	70%超過回数	基準超過回数
	採水時間		9:55	10:15	9:45	9:45	10:05	9:40	9:40	10:30	10:05	9:50	10:20	10:00						
	気温	℃	18.0	19.5	17.5	25.5	29.5	26.5	19.0	16.0	9.0	5.5	6.0	8.0	29.5	5.5	16.7			
	水温	℃	13.7	16.1	19.1	23.2	26.5	26.4	23.6	17.9	12.3	8.5	5.5	6.1	26.5	5.5	16.6			
水質基準項目																				
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	定性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陽性 0 回			
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0	0	0
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0	0	0
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
8	六価クロム化合物	mg/ℓ		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0	0	0
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.67	0.63	0.65	0.59	0.61	0.66	0.68	0.64	0.26	0.64	0.68	0.65	0.68	0.26	0.61	0	0	0
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01未満	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.10	0.02	0.02	0.02	0.10	0.01未満	0.02	1	0	0
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0	0	0
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0	0	0
15	1,4 -ジオキサン	mg/ℓ	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0	0	0
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
21	塩素酸	mg/ℓ	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0	0	0
22	クロロ酢酸	mg/ℓ		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0	0	0
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0	0	0
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ		0.003			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満	0	0	0
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.003	0.001未満	0.001	0	0	0
26	臭素酸	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.001	0.007	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.007	0.001未満	0.002	0	0	0
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0	0	0
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.001未満	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0	0	0
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ		0.020			0.041			0.013			0.010		0.041	0.010	0.021	0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02		0.02	0.02未満	0.02未満	0	0	0
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0	0	0
35	銅及びその化合物	mg/ℓ		0.008			0.018			0.014			0.009		0.018	0.008	0.012	0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	7.8	7.3	7.7	7.9	7.6	7.1	7.4	7.2	7.7	7.5	7.4	7.5	7.9	7.1	7.5	0	0	0
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0	0	0
38	塩化物イオン	mg/ℓ	8.2	8.1	8.7	8.8	8.6	8.1	8.2	7.9	6.7	8.3	8.4	8.4	8.8	6.7	8.2	0	0	0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	32.5	31.5	32.3	34.4	33.8	32.5	34.0	34.0	47.0	33.7	32.8	33.7	47.0	31.5	34.4	12	0	0
40	蒸発残留物	mg/ℓ		77			80			75			76		80	75	77	4	0	0
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0	0	0
42	ジェオスミン	mg/ℓ		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0	0	0
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0	0	0
45	フェノール類	mg/ℓ		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0	0	0
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/ℓ	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0	0	0
47	ｐＨ値		6.89	6.84	6.86	6.96	6.94	6.92	6.90	6.93	6.96	6.91	6.90	6.88	6.96	6.84	6.91			
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし12回			
49	臭気		塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭			塩素臭12回			
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0
51	濁度	度	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0	0	0

吉部野上

	項目	単位	4月4日	5月9日	6月6日	7月11日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月5日	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目																	
1	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物	mg/ℓ		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/ℓ															
10	亜塩素酸	mg/ℓ															
12	二酸化塩素	mg/ℓ															
13	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ															
14	抱水クロラール	mg/ℓ															
15	農薬類					0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
16	残留塩素	mg/ℓ	0.96	0.69	0.76	0.64	0.82	0.84	0.85	0.78	1.05	0.89	0.87	0.84	1.05	0.64	0.83
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	32.5	31.5	32.3	34.4	33.8	32.5	34.0	34.0	47.0	33.7	32.8	33.7	47.0	31.5	34.4
18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
19	遊離炭酸	mg/ℓ			10.0			9.4			12.5			9.6	12.5	9.4	10.4
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/ℓ			0.6			0.7			0.5			0.3	0.7	0.3	0.5
23	臭気強度（ＴＯＮ）		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
24	蒸発残留物	mg/ℓ		77			80			75			76		80	75	77
25	濁度	度	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH		6.89	6.84	6.86	6.96	6.94	6.92	6.90	6.93	6.96	6.91	6.90	6.88	6.96	6.84	6.91
27	腐食性（ランゲリア指数）			-2.28			-1.95			-2.09			-2.34		-1.95	-2.34	-2.16
28	従属栄養細菌	個/mℓ	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02		0.02	0.02未満	0.02未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/ℓ			0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
その他の項目																	
1	アンモニア態窒素	mg/ℓ	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
2	総アルカリ度	mg/ℓ		33.3			36.3			35.4			34.8		36.3	33.3	35.0
3	電気伝導率	μS/cm	109	106	109	114	111	109	110	108	135	110	109	109	135	106	112
4	硝酸態窒素	mg/ℓ	0.67	0.63	0.65	0.59	0.61	0.66	0.68	0.64	0.26	0.64	0.68	0.65	0.68	0.26	0.61
5	臭素イオン	mg/ℓ	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
6	リン酸態リン	mg/ℓ	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
7	硫酸イオン	mg/ℓ	2.6	2.7	2.7	2.9	2.8	2.7	2.7	2.6	4.8	2.6	2.7	2.7	4.8	2.6	2.9
8	リチウム	mg/ℓ	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
9	カリウム	mg/ℓ	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0	1.2	0.9	1.0
10	マグネシウム	mg/ℓ	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	1.7	0.9	0.8	0.9	1.7	0.8	0.9
11	カルシウム	mg/ℓ	11.7	11.3	11.6	12.3	12.2	11.7	12.3	12.3	16.0	12.0	11.8	12.0	16.0	11.3	12.3
12	生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	mg/ℓ															
13	溶存酸素	mg/ℓ															
14	大腸菌群	定性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陽性 0 回

吉部野上

	農薬類	単位	4月4日	5月9日	6月6日	7月11日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月5日	最高	最低	平均
対象農薬リスト掲載農薬類																	
1	１，３―ジクロロプロペン（D-D）	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
4	ＥＰＮ	mg/ℓ				0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
8	アトラジン	mg/ℓ				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	mg/ℓ				0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
11	アラクロール	mg/ℓ				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	mg/ℓ				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	mg/ℓ				0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	mg/ℓ				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	mg/ℓ				0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg/ℓ				0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
20	エスプロカルブ	mg/ℓ				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
21	エトフェンプロックス	mg/ℓ				0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
27	カフェンストロール	mg/ℓ				0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
32	キャプタン	mg/ℓ				0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg/ℓ				0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
38	クロルピリホス	mg/ℓ				0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg/ℓ				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg/ℓ				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg/ℓ				0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/ℓ				0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
48	ジチオピル	mg/ℓ				0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
50	シマジン（ＣＡＴ）	mg/ℓ				0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
51	ジメタメトリン	mg/ℓ				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
52	ジメトエート	mg/ℓ				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
53	シメトリン	mg/ℓ				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
54	ダイアジノン	mg/ℓ				0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
61	チオベンカルブ	mg/ℓ				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg/ℓ				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
67	トリフルラリン	mg/ℓ				0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
68	ナプロパミド	mg/ℓ				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
70	ピペロホス	mg/ℓ				0.000009未満									0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
74	ピリダフェンチオン	mg/ℓ				0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
75	ピリブチカルブ	mg/ℓ				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
76	ピロキロン	mg/ℓ				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg/ℓ				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg/ℓ				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	mg/ℓ				0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
82	フェントエート（ＰＡＰ）	mg/ℓ				0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
84	フサライド	mg/ℓ				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
86	ブタミホス	mg/ℓ				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	ブプロフェジン	mg/ℓ				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
89	プレチラクロール	mg/ℓ				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
90	プロシミドン	mg/ℓ				0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
92	プロピコナゾール	mg/ℓ				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロピザミド	mg/ℓ				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
95	ブロモブチド	mg/ℓ				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
97	ペンシクロン	mg/ℓ				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
101	ペンディメタリン	mg/ℓ				0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/ℓ				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
106	マラチオン（マラソン）	mg/ℓ				0.007未満									0.007未満	0.007未満	0.007未満
109	メタラキシル	mg/ℓ				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg/ℓ				0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
113	メフェナセット	mg/ℓ				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
114	メプロニル	mg/ℓ				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
115	モリネート	mg/ℓ				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満