

小郡上郷

| 項目     |                       | 単位   | 4月5日       | 5月10日    | 6月7日     | 7月12日      | 8月2日     | 9月6日     | 10月4日      | 11月8日    | 12月6日    | 1月10日      | 2月7日     | 3月6日     | 最高         | 最低         | 平均         | 10%超過<br>回数 | 70%超過<br>回数 | 基準超過<br>回数 |
|--------|-----------------------|------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|        | 採水時間                  |      | 8:55       | 9:00     | 9:55     | 9:05       | 8:55     | 8:50     | 9:00       | 9:00     | 8:55     | 9:10       | 9:00     | 9:00     |            |            |            |             |             |            |
|        | 気温                    | ℃    | 18.5       | 18.0     | 22.9     | 27.1       | 30.5     | 26.9     | 21.8       | 10.8     | 7.5      | 8.0        | 6.5      | 11.1     | 30.5       | 6.5        | 17.5       |             |             |            |
|        | 水温                    | ℃    | 16.9       | 17.4     | 21.5     | 24.5       | 28.8     | 27.9     | 19.0       | 18.7     | 12.4     | 11.0       | 10.4     | 11.1     | 28.8       | 10.4       | 18.3       |             |             |            |
| 水質基準項目 |                       |      |            |          |          |            |          |          |            |          |          |            |          |          |            |            |            |             |             |            |
| 1      | 一般細菌                  | 個/ml | 0          | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 2      | 大腸菌                   | 定性   | 陰性         | 陰性       | 陰性       | 陰性         | 陰性       | 陰性       | 陰性         | 陰性       | 陰性       | 陰性         | 陰性       | 陰性       |            |            | 陽性 0 回     |             |             |            |
| 3      | カドミウム及びその化合物          | mg/l | 0.0003未満   |          |          | 0.0003未満   |          |          | 0.0003未満   |          |          | 0.0003未満   |          |          | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0           | 0           | 0          |
| 4      | 水銀及びその化合物             | mg/l | 0.00005未満  |          |          | 0.00005未満  |          |          | 0.00005未満  |          |          | 0.00005未満  |          |          | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0           | 0           | 0          |
| 5      | セレン及びその化合物            | mg/l | 0.001未満    |          |          | 0.001未満    |          |          | 0.001未満    |          |          | 0.001未満    |          |          | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0           | 0           |            |
| 6      | 鉛及びその化合物              | mg/l | 0.001未満    |          |          | 0.001未満    |          |          | 0.001未満    |          |          | 0.001未満    |          |          | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0           | 0           | 0          |
| 7      | ヒ素及びその化合物             | mg/l | 0.001未満    |          |          | 0.001未満    |          |          | 0.001未満    |          |          | 0.001未満    |          |          | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0           | 0           | 0          |
| 8      | 六価クロム化合物              | mg/l | 0.002未満    |          |          | 0.002未満    |          |          | 0.002未満    |          |          | 0.002未満    |          |          | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0           | 0           | 0          |
| 9      | 亜硝酸態窒素                | mg/l | 0.004未満    | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満    | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満    | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満    | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0           | 0           | 0          |
| 10     | シアン化物イオン及び塩化シアン       | mg/l | 0.001未満    |          |          | 0.001未満    |          |          | 0.001未満    |          |          | 0.001未満    |          |          | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0           | 0           | 0          |
| 11     | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素         | mg/l | 0.46       | 0.40     | 0.48     | 0.34       | 0.28     | 0.33     | 0.33       | 0.29     | 0.42     | 0.53       | 0.67     | 0.79     | 0.79       | 0.28       | 0.44       | 0           | 0           | 0          |
| 12     | フッ素及びその化合物            | mg/l | 0.14       | 0.06     | 0.11     | 0.04       | 0.11     | 0.13     | 0.13       | 0.15     | 0.15     | 0.16       | 0.11     | 0.10     | 0.16       | 0.04       | 0.12       | 10          | 0           | 0          |
| 13     | ホウ素及びその化合物            | mg/l | 0.02未満     |          |          | 0.02未満     |          |          | 0.02未満     |          |          | 0.02未満     |          |          | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0           | 0           | 0          |
| 14     | 四塩化炭素                 | mg/l | 0.0002未満   | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0           | 0           | 0          |
| 15     | 1,4-ジオキサン             | mg/l | 0.005未満    | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満    | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満    | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満    | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0           | 0           | 0          |
| 16     | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0           | 0           | 0          |
| 17     | ジクロロメタン               | mg/l | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0           | 0           | 0          |
| 18     | テトラクロロエチレン            | mg/l | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0           | 0           | 0          |
| 19     | トリクロロエチレン             | mg/l | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0           | 0           | 0          |
| 20     | ベンゼン                  | mg/l | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0           | 0           | 0          |
| 21     | 塩素酸                   | mg/l | 0.09       | 0.10     | 0.10     | 0.11       | 0.15     | 0.16     | 0.10       | 0.06未満   | 0.06未満   | 0.06未満     | 0.06未満   | 0.06未満   | 0.16       | 0.06未満     | 0.07       | 7           | 0           | 0          |
| 22     | クロロ酢酸                 | mg/l | 0.002未満    |          |          | 0.002未満    |          |          | 0.002未満    |          |          | 0.002未満    |          |          | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0           | 0           | 0          |
| 23     | クロロホルム                | mg/l | 0.007      | 0.013    | 0.008    |            | 0.008    | 0.010    | 0.007      | 0.004    | 0.003    | 0.002      | 0.005    | 0.007    | 0.013      | 0.002      | 0.007      | 8           | 0           | 0          |
| 24     | ジクロロ酢酸                | mg/l | 0.004      |          |          | 0.004      |          |          | 0.004      |          |          | 0.002未満    |          |          | 0.004      | 0.002未満    | 0.003      | 3           | 0           | 0          |
| 25     | ジブロモクロロメタン            | mg/l | 0.003      | 0.001未満  | 0.002    | 0.001未満    | 0.003    | 0.003    | 0.004      | 0.005    | 0.004    | 0.004      | 0.001未満  | 0.002    | 0.005      | 0.001未満    | 0.003      | 0           | 0           | 0          |
| 26     | 臭素酸                   | mg/l | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001      | 0.001    | 0.002    | 0.001      | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.002      | 0.001未満    | 0.001未満    | 1           | 0           | 0          |
| 27     | 総トリハロメタン              | mg/l | 0.016      | 0.017    | 0.014    | 0.012      | 0.016    | 0.019    | 0.017      | 0.014    | 0.012    | 0.011      | 0.008    | 0.015    | 0.019      | 0.008      | 0.014      | 11          | 0           | 0          |
| 28     | トリクロロ酢酸               | mg/l | 0.004      |          |          | 0.010      |          |          | 0.004      |          |          | 0.002未満    |          |          | 0.010      | 0.002未満    | 0.005      | 3           | 0           | 0          |
| 29     | ブロモジクロロメタン            | mg/l | 0.006      | 0.004    | 0.004    | 0.003      | 0.005    | 0.006    | 0.006      | 0.005    | 0.005    | 0.005      | 0.003    | 0.006    | 0.006      | 0.003      | 0.005      | 10          | 0           | 0          |
| 30     | ブロモホルム                | mg/l | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0           | 0           | 0          |
| 31     | ホルムアルデヒド              | mg/l | 0.008未満    |          |          | 0.008未満    |          |          | 0.008未満    |          |          | 0.008未満    |          |          | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0           | 0           | 0          |
| 32     | 亜鉛及びその化合物             | mg/l | 0.005未満    |          |          | 0.005未満    |          |          | 0.005未満    |          |          | 0.005未満    |          |          | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0           | 0           | 0          |
| 33     | アルミニウム及びその化合物         | mg/l | 0.06       |          |          | 0.02       |          |          | 0.05       |          |          | 0.02       |          |          | 0.06       | 0.02       | 0.04       | 2           | 0           | 0          |
| 34     | 鉄及びその化合物              | mg/l | 0.01未満     |          |          | 0.01未満     |          |          | 0.01未満     |          |          | 0.01未満     |          |          | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0           | 0           | 0          |
| 35     | 銅及びその化合物              | mg/l | 0.005未満    |          |          | 0.005未満    |          |          | 0.005未満    |          |          | 0.005未満    |          |          | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0           | 0           | 0          |
| 36     | ナトリウム及びその化合物          | mg/l | 12.6       | 7.4      | 10.4     | 8.1        | 11.1     | 12.4     | 13.1       | 13.7     | 13.8     | 12.6       | 10.2     | 9.7      | 13.8       | 7.4        | 11.3       | 0           | 0           | 0          |
| 37     | マンガン及びその化合物           | mg/l | 0.005未満    |          |          | 0.005未満    |          |          | 0.005未満    |          |          | 0.005未満    |          |          | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0           | 0           | 0          |
| 38     | 塩化物イオン                | mg/l | 14.2       | 10.6     | 11.0     | 11.0       | 12.5     | 13.7     | 14.0       | 14.9     | 14.9     | 15.4       | 13.7     | 11.9     | 15.4       | 10.6       | 13.2       | 0           | 0           | 0          |
| 39     | カルシウム、マグネシウム等（硬度）     | mg/l | 39.1       | 21.5     | 33.9     | 20.9       | 38.8     | 41.7     | 43.8       | 46.2     | 48.1     | 46.4       | 34.6     | 35.7     | 48.1       | 20.9       | 37.6       | 10          | 0           | 0          |
| 40     | 蒸発残留物                 | mg/l | 85         |          |          | 77         |          |          | 97         |          |          | 98         |          |          | 98         | 77         | 89         | 4           | 0           | 0          |
| 41     | 陰イオン界面活性剤             | mg/l | 0.02未満     |          |          | 0.02未満     |          |          | 0.02未満     |          |          | 0.02未満     |          |          | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0           | 0           | 0          |
| 42     | ジェオスミン                | mg/l | 0.000001未満 |          |          | 0.000001未満 |          |          | 0.000001未満 |          |          | 0.000001未満 |          |          | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0           | 0           | 0          |
| 43     | 2-メチルイソボルネオール         | mg/l | 0.000001未満 |          |          | 0.000001未満 |          |          | 0.000001未満 |          |          | 0.000001未満 |          |          | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0           | 0           | 0          |
| 44     | 非イオン界面活性剤             | mg/l | 0.002未満    |          |          | 0.002未満    |          |          | 0.002未満    |          |          | 0.002未満    |          |          | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0           | 0           | 0          |
| 45     | フェノール類                | mg/l | 0.0005未満   |          |          | 0.0005未満   |          |          | 0.0005未満   |          |          | 0.0005未満   |          |          | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0           | 0           | 0          |
| 46     | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）     | mg/l | 0.4        | 0.5      | 0.4      | 0.5        | 0.3      | 0.5      | 0.5        | 0.5      | 0.3      | 0.3        | 0.5      | 0.4      | 0.5        | 0.3        | 0.4        | 9           | 0           | 0          |
| 47     | pH値                   |      | 7.48       | 7.20     | 7.35     | 7.15       | 7.73     | 7.70     | 7.69       | 7.66     | 7.53     | 7.55       | 7.42     | 7.38     | 7.73       | 7.15       | 7.49       |             |             |            |
| 48     | 味                     |      | 異常なし       | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし       | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし       | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし       | 異常なし     | 異常なし     |            |            | 異常なし12回    |             |             |            |
| 49     | 臭気                    |      | 塩素臭        | 塩素臭      | 塩素臭      | 塩素臭        | 塩素臭      | 塩素臭      | 塩素臭        | 塩素臭      | 塩素臭      | 塩素臭        | 塩素臭      | 塩素臭      |            |            | 塩素臭12回     |             |             |            |
| 50     | 色度                    | 度    | 0.5未満      | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満      | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満      | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満      | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0           | 0           | 0          |
| 51     | 濁度                    | 度    | 0.05未満     | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満     | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満     | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満     | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0           | 0           | 0          |

小郡上郷

[illegible]

小郡上郷

| 農薬類          |                    | 単位   | 4月5日     | 5月10日    | 6月7日     | 7月12日      | 8月2日     | 9月6日     | 10月4日    | 11月8日    | 12月6日    | 1月10日    | 2月7日     | 3月6日     | 最高         | 最低         | 平均         |
|--------------|--------------------|------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 対象農薬リスト掲載農薬類 |                    |      |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |            |            |
| 1            | 1， 3ージクロロプロペン（D-D） | mg/ℓ | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満   | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 4            | E P N              | mg/ℓ |          |          |          | 0.0004未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0004未満   | 0.0004未満   | 0.0004未満   |
| 8            | アトラジン              | mg/ℓ |          |          |          | 0.0001未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0001未満   | 0.0001未満   | 0.0001未満   |
| 9            | アニロホス              | mg/ℓ |          |          |          | 0.00003未満  |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.00003未満  | 0.00003未満  | 0.00003未満  |
| 11           | アラクロール             | mg/ℓ |          |          |          | 0.0003未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   |
| 12           | イソキサチオン            | mg/ℓ |          |          |          | 0.00005未満  |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  |
| 13           | イソフェンホス            | mg/ℓ |          |          |          | 0.00001未満  |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.00001未満  | 0.00001未満  | 0.00001未満  |
| 14           | イソプロカルブ（M I P C）   | mg/ℓ |          |          |          | 0.0001未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0001未満   | 0.0001未満   | 0.0001未満   |
| 15           | イソプロチオラン（I P T）    | mg/ℓ |          |          |          | 0.003未満    |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    |
| 17           | イプロベンホス（I B P）     | mg/ℓ |          |          |          | 0.0009未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0009未満   | 0.0009未満   | 0.0009未満   |
| 20           | エスプロカルブ            | mg/ℓ |          |          |          | 0.0003未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   |
| 21           | エトフェンブロックス         | mg/ℓ |          |          |          | 0.0008未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0008未満   | 0.0008未満   | 0.0008未満   |
| 27           | カフェンストロール          | mg/ℓ |          |          |          | 0.00008未満  |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.00008未満  | 0.00008未満  | 0.00008未満  |
| 32           | キャプタン              | mg/ℓ |          |          |          | 0.003未満    |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    |
| 37           | クロルニトロフェン（C N P）   | mg/ℓ |          |          |          | 0.000001未満 |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 38           | クロルピリホス            | mg/ℓ |          |          |          | 0.00003未満  |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.00003未満  | 0.00003未満  | 0.00003未満  |
| 39           | クロロタロニル（T P N）     | mg/ℓ |          |          |          | 0.0005未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 43           | ジクロベニル（D B N）      | mg/ℓ |          |          |          | 0.0003未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   |
| 44           | ジクロルボス（D D V P）    | mg/ℓ |          |          |          | 0.00008未満  |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.00008未満  | 0.00008未満  | 0.00008未満  |
| 46           | ジスルホトン（エチルチオメトン）   | mg/ℓ |          |          |          | 0.00004未満  |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.00004未満  | 0.00004未満  | 0.00004未満  |
| 48           | ジチオビル              | mg/ℓ |          |          |          | 0.00009未満  |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.00009未満  | 0.00009未満  | 0.00009未満  |
| 50           | シマジン（C A T）        | mg/ℓ |          |          |          | 0.00003未満  |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.00003未満  | 0.00003未満  | 0.00003未満  |
| 51           | ジメタメトリン            | mg/ℓ |          |          |          | 0.0002未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 52           | ジメトエート             | mg/ℓ |          |          |          | 0.0005未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 53           | シメトリン              | mg/ℓ |          |          |          | 0.0003未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   |
| 54           | ダイアジノン             | mg/ℓ |          |          |          | 0.00003未満  |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.00003未満  | 0.00003未満  | 0.00003未満  |
| 61           | チオベンカルブ            | mg/ℓ |          |          |          | 0.0002未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 63           | テルブカルブ（M B P M C）  | mg/ℓ |          |          |          | 0.0002未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 67           | トリフルラリン            | mg/ℓ |          |          |          | 0.0006未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0006未満   | 0.0006未満   | 0.0006未満   |
| 68           | ナプロバミド             | mg/ℓ |          |          |          | 0.0003未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   |
| 70           | ピペロホス              | mg/ℓ |          |          |          | 0.000009未満 |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.000009未満 | 0.000009未満 | 0.000009未満 |
| 74           | ピリダフェンチオン          | mg/ℓ |          |          |          | 0.00002未満  |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.00002未満  | 0.00002未満  | 0.00002未満  |
| 75           | ピリブチカルブ            | mg/ℓ |          |          |          | 0.0002未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 76           | ピロキロン              | mg/ℓ |          |          |          | 0.0005未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 78           | フェニトロチオン（M E P）    | mg/ℓ |          |          |          | 0.0001未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0001未満   | 0.0001未満   | 0.0001未満   |
| 79           | フェノブカルブ（B P M C）   | mg/ℓ |          |          |          | 0.0003未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   |
| 81           | フェンチオン（M P P）      | mg/ℓ |          |          |          | 0.00006未満  |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.00006未満  | 0.00006未満  | 0.00006未満  |
| 82           | フェントエート（P A P）     | mg/ℓ |          |          |          | 0.00007未満  |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.00007未満  | 0.00007未満  | 0.00007未満  |
| 84           | フサライド              | mg/ℓ |          |          |          | 0.001未満    |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 86           | ブタミホス              | mg/ℓ |          |          |          | 0.0002未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 87           | ブプロフェジン            | mg/ℓ |          |          |          | 0.0002未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 89           | ブレチラクロール           | mg/ℓ |          |          |          | 0.0005未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 90           | プロシミドン             | mg/ℓ |          |          |          | 0.0009未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0009未満   | 0.0009未満   | 0.0009未満   |
| 92           | プロピコナゾール           | mg/ℓ |          |          |          | 0.0005未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 93           | プロピザミド             | mg/ℓ |          |          |          | 0.0005未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 95           | プロモブチド             | mg/ℓ |          |          |          | 0.001未満    |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 97           | ペンシクロン             | mg/ℓ |          |          |          | 0.001未満    |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 101          | ペンディメタリン           | mg/ℓ |          |          |          | 0.003未満    |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    |
| 103          | ペンフルラリン（ベスロジン）     | mg/ℓ |          |          |          | 0.0001未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0001未満   | 0.0001未満   | 0.0001未満   |
| 106          | マラチオン（マラソン）        | mg/ℓ |          |          |          | 0.007未満    |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.007未満    | 0.007未満    | 0.007未満    |
| 109          | メタラキシル             | mg/ℓ |          |          |          | 0.002未満    |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 110          | メチダチオン（D M T P）    | mg/ℓ |          |          |          | 0.00004未満  |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.00004未満  | 0.00004未満  | 0.00004未満  |
| 113          | メフェナセット            | mg/ℓ |          |          |          | 0.0002未満   |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 114          | メプロニル              | mg/ℓ |          |          |          | 0.001未満    |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 115          | モリネート              | mg/ℓ |          |          |          | 0.00005未満  |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  |